

## Beschreibung und Einbauanleitung für **Anschluss-Set-VARISECUR**

### **Einbauvorschrift**

Bei allen Arbeiten an Heizöl-Verbraucheranlagen und deren Zubehör sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten.

### **Aufbau**

Das Anschluss-Set ist mit einem Brennerstecker nach DIN 4791 zum Anschluss an den Brenner , einem Stecker für den Anschluss an einen Kessel nach DIN 4791 und einem Stecker zum Anschluss an das Magnet-Heberschutzventil VARISECUR nach DIN 43650 mit einer Kabellänge von ca. 3 m anschlussfertig vormontiert.

### **Anwendungsbereich**


Das Anschluss-Set dient zur elektrischen Verbindung des Magnet-Heberschutzventil VARISECUR mit einem handelsüblichen Brenner. Siehe dazu in der Bedienungsanleitung des Magnet-Heberschutzventil VARISECUR unter dem Kapitel **Elektrischer Anschluss des OILPRESS Magnet-Heberschutzventils VARISECUR**

### **Arbeitsgang:**

Anschluss-Set entsprechend der Kennzeichnung nach Abb.1 anschließen, dabei ist zu beachten, dass die Steckverbindungen (2) und (3) einrasten und die Steckverbindung (1) für das Magnet-Heberschutzventil VARISECUR mit der Sicherungsschraube gesichert wird.

- (1) Anschluss- Stecker für Magnet-Heberschutzventil VARISECUR nach DIN 43650
- (2) Anschluss- Stecker für Brenner DIN 4791
- (3) Anschluss- Stecker für Kessel DIN 4791

Abb.1



### Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Wartung und Außerbetriebnahme von Tankanlagen und deren Zubehör dürfen nur vom zertifizierten Fachbetrieb vorgenommen werden und diese Montageanleitung richtet sich ausschließlich an Fachbetriebe.

### Haftung/Gewährleistung

Für Schäden, Folgeschäden und Störungen, die durch Nichtbeachten der technischen Regeln und Anleitungen entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Gewährleistung und Haftung.

Der Hersteller und die Vertriebsfirma haften nicht für Kosten oder Schäden, die der Anlagenbetreiber oder Dritte durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht haben. Für die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Anschluss-Set VARISECUR haften weder der Hersteller noch die Vertriebsfirma.



Wilhelm Keller GmbH & Co, KG  
Herdweg 1  
D-72147 Nehren

Tel. +49 7473 9449-0  
Fax +49 7473 9449-49  
info@oilpress.de  
www.oilpress-keller.de

066.822/06/2020