

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
 Im Dohm 3
 57462 Olpe-Biggese
 Telefon: 02761 / 607-0
 Fax: 02761 / 607-10

Produktdatenblatt

- Artikelbezeichnung: KFR - Ventil mit Prüfschraube „BLUE-TEC“, Muffenanschluss, nichtsteigende Spindel, ohne / mit Entleerung
 DIN - DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - DN 32) PA - IX 2292/I
- Artikelnummer: 00 1626 DN00 001 ohne Entleerung
 00 1631 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten

Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur:	max. 30°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	Gehäuse: Messing Oberteil: Messing Kegeldichtung: EPDM Oberteildichtung: EPDM Handrad: Polyamid



Abmaße

DN	15	20	25	32	40	50
dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	65	75	90	110	120	150

Montagehinweis:

Einbau immer mit Oberteil nach oben bzw. mit Fließrichtung von unten nach oben.

Ersatzteile

- Oberteil: 00 1821 DN00 001 Handrad blau
 Entleerungsventil: 00 1831 0860 201
 Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Mai 2019
 Technische Änderungen vorbehalten