

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
 Im Dohm 3
 57462 Olpe-Biggsesee
 Telefon: 02761 / 607-0
 Fax: 02761 / 607-10

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Durchgangsventil ohne / mit Entleerung, Muffenanschluß, steigende Spindel,
 Steckschlüsseloberteil, DVGW geprüft (DN15-DN25),
 Schallschutz - Zulassung (DN15-DN32) PA-IX 19369/II

Artikelnummer: 00 1107 DN00 001 ohne Entleerung
 00 1112 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten

Medien:	Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe:	Messing
Gehäuse:	Messing
Oberteil:	EPDM
Kegeldichtung:	EPDM
Oberteildichtung:	EPDM
Handrad:	Polyamid

Abmaße



DN	Dim	L
15	1/2"	65
20	3/4"	74
25	1"	85

Ersatzteile

Oberteil: 00 1806 DN00 001
 Entleerungsventil: 00 1831 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten