



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CO0250

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG Grünlandweg 11, D-58640 Iserlohn
Vertreiber <i>distributor</i>	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG Grünlandweg 11, D-58640 Iserlohn
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Serie 51
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 24.01.2017 (TZW) Baumusterprüfung: SA 016/11+SA 017/11 vom 29.07.2013 (TZW) Baumusterprüfung: SA 018/11+SA 019/11 vom 29.07.2013 (TZW) KTW-Prüfung: K-291346-17-Ko vom 09.11.2017 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-237426k-13-SI vom 27.11.2013 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	29.07.2023 / 18-0395-WNV

700261-04-A-DE

02.08.2018 GI A-1/2


Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Z051022-50010; Z051021-50010; Z051002-50010 Z051004-50010	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 104 mm, Auslaufhöhe: 59 mm
Z051221-50010	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur für Aufsatzbecken Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 99 mm, Auslaufhöhe: 248 mm
Z051602-50010	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 115 mm, Auslaufhöhe: 70 mm
Z051406-50010	Armaturengruppe: II Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 47 mm
Z051406-50010	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 154 mm, Schlauchanschlusstiefe: 107 mm

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
Z051022-50010	mit Anschlussschläuchen; mit Ablaufgarnitur
Z051021-50010	mit Anschlussschläuchen; ohne Ablaufgarnitur
Z051002-50010	mit Kupferrohren; mit Ablaufgarnitur
Z051004-50010	mit Anschlussschläuchen; mit Ablaufventil nicht verschließbar

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15- FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 8	NEOPERL GmbH