



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6311CO0029

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	E/D/E Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Sicherheitsgruppe (6311)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheitsgruppe für Expansionswasser
Modell <i>model</i>	FORtech
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2-0058-22 T01 vom 20.01.2023 (TZW) Baumusterprüfung: SE 002/12 + SE 003/12 vom 20.03.2013 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: Z-338924-21-Hy112 vom 03.02.2021 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN EN 1488 (01.06.2000) UBA BWGL-Metalle (20.06.2022) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.02.2028 / 22-0826-WNV

70028-04-A-DE



25.01.2023 LE D-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
FORtech	Armaturengruppe: I Nennweite: DN 20	
Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>	
FH5510002000...	Anschluss: 3/4"	
FH55100020002; FH55100020004	Auslösedruck: 6 bar	
FH55100020001; FH55100020003	Auslösedruck: 10 bar	